

**Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий за 2016 год
по ГБДОУ детскому саду № 11 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга**

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результат проверки	Меры по результатам проверки
с 13.09.2016 по 10.10.16	ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ	Внеплановая проверка по исполнению предписания ГАТИ от 10.10.2014 № 71877	Предписание от 10.10.2016 № 85323 Отремонтировать 4 крыльца здания до 01.09.2018	
17.02.2016	РОСПОТРЕБНАДЗОР	Внеплановая выездная проверка по соблюдению выполнения предписания № 78-03-07-534/В-14 от 14.10.2014	Акт проверки с отметкой, что предписание выполнено в установленный срок	Учтены рекомендации комиссии по недопущению нарушений в части оформления, заключения и исполнения контрактов
17.02.2016	РОСПОТРЕБНАДЗОР	Внеплановая выездная проверка по соблюдению выполнения предписания № 78-03-07-534/В-14 от 14.10.2014	Акт проверки с отметкой, что предписание выполнено в установленный срок	
с 17.02.2016 по 01.03.2016	ГОСПОЖНАДЗОР	Внеплановая выездная проверка по Соблюдению требований пожарной безопасности	Предписание от 01.03.2016 №2-14-121/1/1 1. Высота эвакуационного выхода менее 1,9 м (центральный вход с домофоном); 2. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен и пола на путях эвакуации, в общих коридорах и лестничных клетках (виниловые обои в общих коридорах); 3. Не представлена	составлена смета на ремонтные работы и проведены конкурсные процедуры на выполнение ремонтных работ по устранению пунктов 2 и 3 предписания, Пункты 1 и 4 выполнены полностью

			<p>документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен и пола на путях эвакуации, в общих коридорах и лестничных клетках (линолеум в общих коридорах)</p> <p>4. Расстояние от потолка до верхней части настенных речевых оповещателей менее 150 мм</p> <p>5. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный установлен в холе и не защищен от несанкционированного доступа.</p>	
<p>С 04.12.2015 по 14.01.2016</p>	<p>Управление Пенсионного фонда РФ в Красногвардейском районе СПб</p>	<p>Документальная проверка обоснованности и включения в "Перечень.." рабочих мест, профессий и должностей, работа в которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости</p>	<p>Акт проверки с отметкой, что нарушений не выявлено</p>	

Заведующий

Е.В. Федоренкова