

Справка о предписаниях (актах) надзорных органов

В 2015 года были проведены следующие проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	№ и дата документа об устранении нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	срок	Выполнение (с указанием срока выполнения)
ПРОКУРАТУРА КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА СПб					
1.	Высота эвакуационного выхода менее 1,9 м (центральный вход с домофоном)	Представление № 03-06-2015/19 от 27.03.2015	разработка комплекса альтернативных противопожарных мероприятий		По мере поступления бюджетных средств.
2.	Из групповой ячейки 2-го этажа отсутствует 2-ой эвакуационный выход	Представление № 03-06-2015/19 от 27.03.2015	При производстве ремонтных работ в групповом помещении будет сделан 2-ой эвакуационный выход		Выполнено
3.	Для отделки стен на путях эвакуации в общих коридорах и на лестничных клетках используются горючие материалы (виниловые обои в общих коридорах)	Представление № 03-06-2015/19 от 27.03.2015	проведение ремонтных работ, выполнение покраски путей эвакуации краской, которая не превышает нормативные показатели по огнестойкости.		по мере поступления бюджетных средств.
2	инструкция о мерах пожарной безопасности не	акта проверки прокуратуры Красногвардей	приведение инструкции в соответствие с		Выполнено

	соответствует действующему законодательству	ского района Санкт-Петербурга от 18.05.2015	действующим законодательством		
	Расстояние от потолка до верхней части настенных речевых оповещателей менее 150 мм	Представление № 03-06-2015/19 от 27.03.2015	изготовление нового проекта на реконструкцию всей системы АПС.		по мере поступления бюджетных средств
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный установлен в холе и не защищен от несанкционированного доступа.	Представление № 03-06-2015/19 от 27.03.2015	изготовление нового проекта на реконструкцию всей системы АПС.		по мере поступления бюджетных средств
	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен и пола на путях эвакуации, в общих коридорах и на лестничных клетках (линолеум в общих коридорах)	Представление № 03-06-2015/19 от 27.03.2015	проведение ремонтных работ, заменить половое покрытие на плитку.		По мере поступления бюджетных средств.



Е.В. Федоренкова